



изх.№ 5653/02.12.2016г.

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № 7 от 14.11.2016г.

Относно: Постъпили въпроси на основание чл. 180 ЗОП по обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на централна част с. Ягодина и с. Буйново и изграждане на спортна и детска площадка с. Борино, общ. Борино“, по обособени позиции:

Обособена Позиция 1

„Благоустрояване на централна част с. Ягодина“

Обособена Позиция 2

„Благоустрояване на централна част с. Буйново“

Обособена Позиция 3

„Изграждане на детска площадка с. Борино“

Обособена Позиция 4

„Изграждане на спортна площадка с. Борино“

Въпрос №1: Обособена позиция № 4 - Изграждане на спортна площадка с. Борино. В документацията има две количествени сметки: Спортна площадка за волейбол и тенис на корт в УПИ I, кв.40, с.Борино, община Борино и Ремонт на стадион с. Борино. Позиция 2 от КСС Спортно игрище за тенис на корт и волейбол включва "Направа на ограда с обща височина 6 метра". Моля да уточнете дължината на оградата или да предоставите проект, от който е видно къде трябва да бъде монтирана оградата - по периметъра на игрището или частично по периметъра на парцела. Ако е по периметъра на парцела - къде точно?

Отговор: Ограда с Н= 6м. - по периметъра на игрището с L= 98 м

Въпрос №2: Същите въпроси имаме към поз.6 - Направа на подпорна стена едностранно. Къде е разположена тази стена, можете ли да предоставите проект? В техническия проект нищо не се споменава за нея?

Отговор: Подпорна стена с L=30 м. (зад гръб на трибуна) - детайл на лист.3 (виж прикачен файл).

МУСТАФА КАРААХМЕД
Кмет на община Борино

